



(1) **Dodatek č. 5 k Certifikátu EU přezkoušení typu**

- (2) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)**

- (3) Číslo certifikátu EU přezkoušení typu:

FTZÚ 03 ATEX 0025

- (4) Výrobek: **Výdejní stojan LPG, typová řada SHARK BMP5xx.S/LPG**
- (5) Výrobce: **TATSUNO EUROPE a.s.**
- (6) Adresa: **Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Česká republika**
- (7) Tento dodatek rozšiřuje ES certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 03 ATEX 0025, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.
- (8) FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, oznámený subjekt č. 1026, podle článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, že u výše uvedeného výrobku bylo ověřeno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu a konstrukci produktu určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou uvedené v příloze II této směrnice.
- (9) ES certifikáty o přezkoušení typu vydané podle směrnice 94/9/ES a platné před účinností směrnice 2014/34/EU (20.04.2016), mohou být, v souladu s článkem 41 směrnice 2014/34/EU, považovány za certifikáty vydané ve shodě se směrnicí 2014/34/EU. Dodatky k těmto ES certifikátům o přezkoušení typu mohou nést i nadále původní číslo certifikátu vydaného před 20.04.2016.
- (10) Bezpečnost výrobku byla ověřena podle norem:


ČSN EN 14678-1:2013

- (11) Označení výrobku musí obsahovat:


Ex II 2G IIA T3

- (12) Tento certifikát platí do: **15.06.2023**

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 15.06.2018

Strana: 1/3



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava - Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

Dodatek č. 5
k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 03 ATEX 0025

(15) Popis změn výrobku:

Předmětem tohoto dodatku je:

- ověření výrobku dle nového vydání normy: ČSN EN 14678-1:2013;
- prodloužení platnosti certifikátu;
- zrušení výdejních stojanů typové řady SHARK BMP2xxx.S/LPG;
- Tímto dodatkem jsou ověřeny následující modifikace výdejního stojanu:
 - o V konfiguraci výdejního stojanu mohou být alternativně použity nové typy zařízení. Aktualizovaný seznam zařízení je uveden v dokumentu č. TB016-EN SHARK-ExTables - Revize 06.
 - o Rozsah teploty okolí LPG výdejního stojanu byla změněna:
Ta = od -20°C do +50°C.

Technické parametry a konstrukce výrobku vyjma výše popsanych modifikací zůstávají beze změn.

(16) Zpráva č.: 03/0025/5 ze dne 15.06.2018


(17) Zvláštní podmínky použití:


Nejsou.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou pokryty normami uvedenými v bodě (10) tohoto dodatku.

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 15.06.2018

Strana: 2/3



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Ostrava - Radvanice

(13)

Pokračování


(14)

**Dodatek č. 5
k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 03 ATEX 0025**

(19) Seznam dokumentace:

Číslo	Strany	Revize	Datum	Název
IN41-ML_AllDispensersPlans	115	00	04/2018	Instalační plány - Část LPG SHARK
TB016-EN SHARK_ExTables	28	06	02.02.2018	ATEX & Ex Devices (Část 3. 4.)
IN040-CZ_AllDispensersInstal	141	00	04/2018	Instalační a uživatelská příručka
4-411-1997	1	--	02.02.2018	Štítek

Odpovědná osoba:


Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 15.06.2018

Strana: 3/3