



(1) **Dodatek č. 1 k Certifikátu EU přezkoušení typu**

(2) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití  
v prostředí s nebezpečím výbuchu  
podle směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)**

(3) Číslo certifikátu EU přezkoušení typu:

**FTZÚ 11 ATEX 0246**

(4) Výrobek: **Výdejní stojan na kapalná paliva, typ SUNNY-XE EURO Sxx xxxx.Ex**

(5) Výrobce: **TATSUNO EUROPE a.s.**

(6) Adresa: **Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Česká republika**

(7) Tento dodatek rozšiřuje ES certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 11 ATEX 0246, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

(8) FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, oznámený subjekt č. 1026, podle článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, že u výše uvedeného výrobku bylo ověřeno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu a konstrukci produktu určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou uvedené v příloze II této směrnice.

(9) ES certifikáty o přezkoušení typu vydané podle směrnice 94/9/ES a platné před účinností směrnice 2014/34/EU (20.04.2016), mohou být, v souladu s článkem 41 směrnice 2014/34/EU, považovány za certifikáty vydané ve shodě se směrnicí 2014/34/EU. Dodatky k těmto ES certifikátům o přezkoušení typu mohou nést i nadále původní číslo certifikátu vydaného před 20.04.2016.

(10) Bezpečnost výrobku byla ověřena podle norem:


**ČSN EN 13617-1:2013**

(11) Označení výrobku musí obsahovat:

 **II 2G IIA T3**

(12) Tento certifikát platí do: **20.09.2022**

Odpovědná osoba:

  
Ing. Lukáš Martinák  
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 20.09.2017

Strana: 1/2



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV  
Ostrava - Radvanice

(13)

**Pokračování**

(14)

**Dodatek č. 1  
k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 11 ATEX 0246**

(15) Popis změn výrobku:

Předmětem tohoto dodatku je:

- hodnocení dle nové normy: ČSN EN 13617-1:2013;
- prodloužení platnosti certifikátu;
- tímto dodatkem jsou ověřeny následující modifikace:
  - o V konfiguraci výdejního stojanu mohou být alternativně použity nové typy zařízení. Aktualizovaný seznam zařízení je uveden v dokumentu č. TB015-CZ SUNNY-ExTables rev1.

Technické parametry a konstrukce zařízení vyjma výše uvedeného zůstávají beze změn.

(16) Zpráva č.: 11/0246/1 ze dne: 20.09.2017

(17) Zvláštní podmínky použití: Nejsou

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou pokryty normami uvedenými v bodě (10) tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Číslo	Revize	Strany	Datum	Název
IN031-CZ_SunnyInstrukce	01	108	10.01.2017	Návod
TB015-CZ SUNNY-ExTables	1	19	10.01.2017	ATEX a Ex zařízení
4-411-1997	01	1	16.01.2017	výkres

Odpovědná osoba:

  
Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 20.09.2017

Strana: 2/2