



Dodatek č. 3 k Certifikátu EU přezkoušení typu

- (1) **Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle směrnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)**

- (3) Číslo certifikátu EU přezkoušení typu:

FTZÚ 14 ATEX 0064X

- (4) Výrobek: **Výdejní stojan LPG typová řada OCEAN BMP 40**.O**/LPG**

- (5) Výrobce: **TATSUNO EUROPE a.s.**

- (6) Adresa: **Pražská 2325/68, 678 01 Blansko, Česká republika**

- (7) Tento dodatek rozšiřuje ES certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 14 ATEX 0064X, vztahující se k návrhu a konstrukci výrobku a je v souladu se specifikací stanovenou v popisu zmíněného certifikátu a jakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány v popisu a v dokumentaci, jejíž seznam je uveden dále.

- (8) FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, oznámený subjekt č. 1026, podle článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, že u výše uvedeného výrobku bylo ověřeno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se k návrhu a konstrukci produktu určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou uvedené v příloze II této směrnice.

- (9) ES certifikáty o přezkoušení typu vydané podle směrnice 94/9/ES a platné před účinností směrnice 2014/34/EU (20.04.2016), mohou být, v souladu s článkem 41 směrnice 2014/34/EU, považovány za certifikáty vydané ve shodě se směrnicí 2014/34/EU. Dodatky k těmto ES certifikátům o přezkoušení typu mohou nést i nadále původní číslo certifikátu vydaného před 20.04.2016.

- (10) Bezpečnost výrobku byla ověřena podle norem:

ČSN EN 14678-1:2013

Pokud je za číslem certifikátu uveden symbol „X“, jsou v pokračování tohoto certifikátu uvedeny zvláštní podmínky pro bezpečné použití výrobku.

- (11) Označení výrobku musí obsahovat:

Ex II 2G IIA T3

- (12) Tento certifikát platí do: **31.05.2030**

Odpovědná osoba:

Lukáš Martinák

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 19.05.2025

Strana: 1/2

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).



FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

Ostrava - Radvanice

(13)

Pokračování

(14)

Dodatek č. 3

k Certifikátu EU přezkoušení typu č. FTZÚ 14 ATEX 0064X

(15) Popis změn výrobku:

Předmětem tohoto dodatku je:

- upraven rozsah okolní teploty – viz zvláštní podmínky použití (17),
- prodloužení platnosti certifikátu.

Ostatní technické parametry a konstrukce výrobku zůstávají beze změn. Aktualizovaný seznam zařízení je uveden v dokumentu č. TB022-CZ.

(16) Zpráva č.: 14/0064/3

(17) Zvláštní podmínky použití: Upraveno

1. Instalace a provozování výdejního stojanu LPG musí být v souladu s příslušnými národními předpisy provozovatele.
2. Rozsah teploty okolí: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$.

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou pokryty normami uvedenými v bodě (10) tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Číslo	Revize	Stran	Datum	Popis
PV-OCEAN LPG	1	1	01/2025	Prohlášení výrobce ATEX zařízení
IN040-CZ	17	160	05/2025	Návod a instalační příručka
TB022-CZ	0	23	01/2025	ATEX & Ex zařízení

Odpovědná osoba:

Ing. Lukáš Martinák
vedoucí certifikačního orgánu



Datum vydání: 19.05.2025

Strana: 2/2

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ, s.p.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz